


# Decke /dev/tal

Deckenaufbau:

Für die Dampfsperre muss unter den Balken Wand auf ca. 10cm glatt verputzt werden.

Allerdings nur dünn, glätten für das Verkleben der Folie. Der Sichtputz wird dann darüber verputzt.



Raum Todo's	Beschreibung	
<p data-bbox="134 793 326 821">E.01 Decke erneuern</p> 	<p data-bbox="816 793 1146 821">Die Decke muss neu erstellt werden.</p> <ol data-bbox="836 840 1234 1003" style="list-style-type: none"> <li>1. Isolierung zwischen den Balken</li> <li>2. Dampfsperre fachgerecht unter den Balken monieren und als Wandabschluss Unterputz abschliessen.</li> <li>3. Deckenunterkonstruktion</li> <li>4. Rigipsplatten montieren</li> <li>5. Verspachteln</li> </ol>	<ol data-bbox="1274 819 1485 1071" style="list-style-type: none"> <li>1. Isolierung ist eingesetzt</li> <li>2. Dampfsperre             <ol data-bbox="1307 882 1485 976" style="list-style-type: none"> <li>a. ist eingezogen</li> <li>b. ist verklebt</li> <li>c. Wandabschluss ist erstellt</li> </ol> </li> <li>3. Deckenunterkonstruktion ist aufgebaut.</li> <li>4. muss noch montiert werden</li> </ol>

E.02 Decke erneuern	<p>Die Decke muss neu erstellt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isolierung zwischen den Balken</li> <li>2. Dampfsperre fachgerecht unter den Balken monieren und als Wandabschluss Unterputz abschliessen.</li> <li>3. Deckenunterkonstruktion</li> <li>4. Rigipsplatten montieren</li> <li>5. Verspachteln</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isolierung ist eingesetzt</li> <li>2. Dampfsperre <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ist eingezogen</li> <li>b. muss noch verklebt werden</li> <li>c. Wandabschluss muss noch erstellt werden.</li> </ol> </li> <li>3. Deckenunterkonstruktion muss noch aufgebaut werden</li> <li>4. muss noch montiert werden.</li> </ol>
E.03 Decke erneuern	<p>Die Decke muss neu erstellt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isolierung zwischen den Balken</li> <li>2. Dampfsperre fachgerecht unter den Balken monieren und als Wandabschluss Unterputz abschliessen.</li> <li>3. Deckenunterkonstruktion</li> <li>4. Rigips montieren</li> <li>5. Verspachteln</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isolierung ist eingesetzt</li> <li>2. Dampfsperre <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ist eingezogen</li> <li>b. muss noch verklebt werden</li> <li>c. Wandabschluss muss noch erstellt werden.</li> </ol> </li> <li>3. Deckenunterkonstruktion muss noch aufgebaut werden</li> <li>4. muss noch montiert werden.</li> </ol>
E.04 Decke erneuern	<p>Die Decke muss neu erstellt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isolierung zwischen den Balken</li> <li>2. Dampfsperre fachgerecht unter den Balken monieren und als Wandabschluss Unterputz abschliessen.</li> <li>3. Deckenunterkonstruktion</li> <li>4. Rigips montieren</li> <li>5. Verspachteln</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isolierung ist eingesetzt</li> <li>2. Dampfsperre <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ist eingezogen</li> <li>b. muss noch verklebt werden</li> <li>c. Wandabschluss muss noch erstellt werden.</li> </ol> </li> <li>3. Deckenunterkonstruktion muss noch aufgebaut werden</li> <li>4. muss noch montiert werden.</li> </ol>

### Bedarfstabelle mit Preisen von Bauhaus und Würth

The document cannot be displayed

attachment 'null(Deckenbau.ssc)' not found

Angebot Nicolay	Angebot A bis Z	Angebot Bauen und Leben
-----------------	-----------------	-------------------------

<p><b>? Unbekannter Anhang</b></p>	<p><b>? Unbekannter Anhang</b></p>	<div style="text-align: center;">  <p>Angebot Decken...ießung GPA.pdf</p> </div>
<p>Kosten ohne Anlieferung 1223,90 € zzgl. MwSt. hier fehlen die Distanzschrauben bei Bauen und Leben 31,50 € zzgl. MwSt. 500stk. bei A bis Z 29,20 € zzgl. MwSt. 400stk.</p>	<p>Kosten ohne Anlieferung 1136,66 € zzgl. MwSt.</p>	<p>Kosten ohne Anlieferung 972,96 € zzgl. MwSt.</p>

Bei Nicolay und A bis Z sind in den Preisen KEINE Anlieferung enthalten!